

تحلیل مخاطرات مجتمع امام علی(ع) ---آبان ۱۴۰۰

ردیف	مخاطرات	حوزه های تاثیرگذار	خطرات احتمالی در هر حوزه	علل تاثیرگذار(آسیب پذیری بالا و ظرفیت پائین)
۱	همه گیری بیماری های عفونی	کلیه پرسنل، گیرندگان خدمت	سرایت بیماری، وخیم شدن وضعیت جسمی، مرگ	عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، نبود سیستم تهویه مطبوع
۲	زلزله	کلیه پرسنل، گیرندگان خدمت	سقوط تجهیزات و دستگاه ها، برق گرفتگی، نشت گاز و آب	ثابت نشدن ابزار و دستگاه، نبودن سیستم قطع اتوماتیک گاز(شات آف)
۳	مخاطرات حریق و انفجار	تجهیزات پخت و پز در آشپزخانه، تجهیزات برقی و سامانه روشنایی، آتش سوزی عمدی	آتش سوزی، آسیب جسمانی، خسارت به تجهیزات و منابع	طراحی نامناسب ساختمان، عدم تعبیه سامانه کشف دود، عدم در دسترس بودن وسایل و تجهیزات اطفاء حریق، عدم آموزش کلیه پرسنل در خصوص نحوه کار و استفاده از تجهیزات اطفاء حریق
۴	خرابی سامانه تهویه، گرمایشی و سرمایشی	بیو آئروسل ها: انواع باکتری، ویروس، قارچ و دیگر میکروارگانیسم ها	می توانند از طریق گوارشی، تنفسی یا پوست آسیب دیده وارد بدن شوند و سبب بیماری و بروز عفونت شوند.	تهویه نامناسب، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب حین کار، عدم رعایت فاصله مناسب با بیمار
۵	درگیری و نزاع دسته جمعی	پرسنل، گیرندگان خدمت، تجهیزات و ابزار محیط کار	آسیب به پرسنل، آسیب به تجهیزات و ساختمان	فرهنگ خشونت، نداشتن گذشت
۶	خرابی HIS و قطع برنامه	اختلال در روند عملیات پذیرش بیمار(از بدو ورود تا ترخیص) و تهیه و سفارش دارو و تجهیزات	آسیب به بیماران	قطع برق-نقص فنی
۷	تصادفات جاده ای و شهری	ازدحام و شلوغی، احتمال بروز خطا و آسیب	آسیب به بیماران، استرس به پرسنل	زلزله، آتش سوزی، نزاع دسته جمعی، عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و رانندگی غیر متعارف
۸	اختلال در خدمات آسانسور	آسیب به افراد در اثر سقوط (جراحت-مرگ) - اختلال در روند انتقال بیمار	جراحت و مرگ کارکنان و بیماران-آسیب به بیماران(خارج از آسانسور) در اثر عدم انتقال به موقع به بخش مورد نظر	نقص فنی - فرسودگی و نقص قطعات-عدم بازرسی و سرویس به موقع
۹	بارش برف و باران سنگین و جاری شدن سیل	ورود سیلاب به موتورخانه پایین، آسیب به بویلرها، دیزل ژنراتور، دیگهای بخار و تابلوهای اصلی برق	از کار افتادن سیستمهای گرمایشی و سرمایشی قطعی برق	ساختاری (وجود موتورخانه پایین در سراشیبی و احتمال ورود سیلاب به داخل موتورخانه)

ارزیابی کننده : سرپرست واحد مدیریت خطر حوادث و بلایا --- مهندس آزاده منصوری